

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 12/ _____**

г.Кокшетау
Место составления

23.02.2024 г.
Время 12:36

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 12 от 06.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Шатковский Максим Анатольевич - Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

ЯРМУХАМЕТОВ РИНАТ ХАКИМЖАНОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области МЧС РК

ШАЙМЕРДЕНОВ ТИМУР БЕКБОЛАТОВИЧ - Главный специалист УЧС г.Кокшетау

МОЛДАГУЛОВ РУСЛАН БЕРИКОВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау

РЕВИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ - Старший инженер Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау

ЖАМБУЛОВ БИГЕЛЬДЫ КАЙРАТОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия № 5 "Тандау" города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия № 5 "Тандау" города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, КОКШЕТАУ, Кокшетау, Байкен Ашимов (УЛИЦА), 141.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 21.02.2024 - 23.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная гимназия № 5 "Тандау" города Кокшетау отдела образования по городу Кокшетау управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
---	--	---

1	Автоматическая пожарная сигнализация находится в технически неисправном состоянии. Основание: п.6 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Размещение огнетушителей допускается на полу без фиксации от возможного падения во всем здании школы. Основание: приложение 3 п.12 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На 1 этажах здания школы, эвакуационный выход закрыты изнутри на ключ. Основание: п.34 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На эвакуационном выходе из спортзала допущено устройства препятствия (партами), сужающих проектные размеры эвакуационных путей и выходов. Основание: п.п. 1 п.36 Правил пожарной безопасности утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 55;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Допускается использование незакреплённых эклектических розеток в кабинетах №122, 112 и в библиотеке. Основание: п. 86, пп. 2 ППБ утверждённого приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 ;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Ю.Беге

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена Рах

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Нет Рах Рашидкова Э.У

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.